



บันทึกข้อความ

กองช่างหลวงพิเศษระหว่างเมือง
รับที่ ๐๒๗๐๕
วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๓.๓๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองช่างหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๓๖๐-๗๘๗๒

ที่ กท.๑๑/ ๕๕๑ /๒๕๖๘ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดส่งลมตามท่อ AHU จำนวน ๑ เครื่อง

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓

ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน ได้ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศชนิดส่งลมตามท่อ AHU ที่อาคาร CCB พัทยา ตามที่ได้รับแจ้งนั้น พบว่าเครื่องปรับอากาศจุดบริการ M-Flow คอมเพรสเซอร์เสื่อมสภาพ ไม่มีแรงอัด และท่อน้ำยารั่ว ทำให้ไม่สามารถทำความเย็นได้เต็มที่ ฝ่ายฯ จึงเห็นควรซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ปกติ

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดส่งลมตามท่อ AHU จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๒๕๕,๙๔๔.๐๐ บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชนดล เที้ยวแสง)
ชรท.

(๒) เรียน ผอท.

- พิจารณาเห็นแล้วควรให้ดำเนินการ
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ ต่อไป

(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
รอท.๓

(๓) เรียน ชรท., นทท

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสุวิษณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองช่างหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดส่งลมตามท่อ AHU จำนวน ๑ เครื่อง
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๕,๙๔๔.๐๐ บาท
- ๔ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - ๑ ส.ค. ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๒๕๕,๙๔๔.๐๐ บาท
- ๕ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ คณะกรรมการกำหนดราคาจาก มาตรา ๔ (๔) สืบราคาจากท้องตลาด
- ๑ หจก.เคเอส แอร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส
- ๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเอสเอส ซัพพลาย เซอร์วิส
- ๓ บริษัท คักดีชัย พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- ๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม รก.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
- ๖.๒ นายชนดล เที้ยวแสวง นายช่างโยธาอาวุโส
- ๖.๓ นายสมชาย เยี่ยงยูโซ๊ะ นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสวง)

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย เยี่ยงยูโซ๊ะ)

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๑ ส.ค. ๒๕๖๘

สรุปประมาณการราคา งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดส่งลมตามท่อ AHU จำนวน 1 เครื่อง

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดส่งลมตามท่อ AHU จำนวน 1 เครื่อง

สถานที่ อาคาร CCB พัทยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดส่งลมตามท่อ AHU จำนวน 1 เครื่อง	255,944.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		255,944.00	

สองแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสวง)
กรรมการ

(นายสมชาย เยี่ยงยูโซ๊ะ)
กรรมการ

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- ๑ ส.ค. ๒๕๖๘

สรุปค่างาน งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดส่งลมตามท่อ AHU จำนวน 1 เครื่อง
 ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดส่งลมตามท่อ AHU จำนวน 1 เครื่อง
 สถานที่ อาคาร CCB พัทยา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดส่งลมตามท่อ AHU จำนวน 1 เครื่อง อาคาร CCB พัทยา	1.00	งาน	239,200.00	239,200.00	1.070	255,944.00	255,944.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								255,944.00	

.....
 (นายอดิศักดิ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ

.....
 (นายชนดล เทียวแสง)
 กรรมการ

.....
 (นายสมชาย เยี่ยงไธยะ)
 กรรมการ