

รายละเอียดแนบท้ายรายงานขอจ้าง เลขที่ 614 / - / 68 / 119 ลงวันที่ 16 ธ.ค.67

งานจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ หน่วยงาน งานไฟฟ้า

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ลำดับที่	รายละเอียดของงานจัดจ้าง	จำนวน หน่วย	[] ราคามาตรฐาน [/] ราคาที่ได้จากการสืบ จากท้องตลาด (หน่วยละ)		จำนวนและวงเงินที่ขอจ้างครั้งนี้			
			หน่วยละ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวน	เงิน	เงิน
1	<p>จ้างรื้อถอน ซ่อมแซม และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.272+400 - กม.273+750 รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ซิลยางประเก็นน้ำมันแรงสูง 2 ชุด - ซิลยางประเก็นน้ำมันแรงต่ำ 4 ชุด - ประเก็นฝาถังหม้อแปลง 1 ชุด - บุชชิงไฟฟ้าแรงต่ำ 4 ชุด - น้ำมันหม้อแปลงใหม่ 70 ลิตร - ออบคลวดหม้อแปลงจัดความชื้น 1 เครื่อง - ค่าแรงรื้อถอนติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 1 งาน 	1	37,771	-	37,771	-	37,771	-
(สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)							37,771	-

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

(นายวิสูตร กรองสอด)

16 ธันวาคม 2567

อนุมัติให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ.....ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 3

(นายชิตพล เหล่าอัน)

16 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายยุทธนา จันทร์งาม)

16 ธันวาคม 2567